

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00152**

(номер сертификата соответствия)

36607

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания АкустовЪ». ОГРН: 1151690100869.
Юридический адрес: Россия, 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солдатская, д. 8, помещение 15;
Фактический адрес: Россия, 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солдатская, д. 8, помещение 15.
Телефон: +7 (843) 537-89-95. Адрес электронной почты: info@akustov.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания АкустовЪ». ОГРН: 1151690100869.
Юридический адрес: Россия, 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солдатская, д. 8, помещение 15;
Фактический адрес: Россия, 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солдатская, д. 8, помещение 15.
Телефон: +7 (843) 537-89-95. Адрес электронной почты: info@akustov.com.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «Центр пожарной сертификации». Место нахождения: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, ул. Советская, д.1, строение 2, помещение 20.
Телефон + 7 (495) 128-31-02, e-mail: cpb@standardrus.ru.
Аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

АКУСТИЧЕСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ АУДЕК-Декор, выпускаемая по ТУ 22.21.42-060-78679553-2023.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Группа горючести- **Г1** (слабогорючие), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (раздел 7, метод II);
Группа воспламеняемости- **В1** (трудновоспламеняемые), при испытаниях по ГОСТ 30402-96;
Группа с умеренной дымообразующей способностью (**Д2**), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
Группа умеренноопасные (**Т2**) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).

код ОКПД 2
22.21.42**код ТН ВЭД****ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПС-24/04-0047 от 08.04.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной сертификации» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 22.21.42-060-78679553-2023 «АКУСТИЧЕСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ АУДЕК-Декор».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 08.04.2024 ПО 07.04.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

П.А. Кузин
инициалы, фамилия

А.А. Тюльпин
инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf
Сертификат не применяется при обязательной сертификации